

1 HMV töltőszivattyú Grundfos ALPHA2 25-60
2 Fűtőköri szivattyú Grundfos MAGNA1 25-120
Danfoss VRG 3 keverőszelep DN25
DN35Hga C-press szénacél cső vezetékpár szigetelve
3 Fűtőköri szivattyú Grundfos MAGNA1 25-120
Danfoss VRG 3 keverőszelep DN25
Danfoss AMV150 szelepmozgató motor
DN35Hga C-press szénacél cső vezetékpár szigetelve
4 Fűtőköri szivattyú Grundfos MAGNA1 40-120
Danfoss VRG 3 keverőszelep DN32
Danfoss AMV150 szelepmozgató motor
DN54Hga C-press szénacél cső vezetékpár szigetelve
5 Fűtőköri szivattyú Grundfos MAGNA1 40-120
Danfoss VRG 3 keverőszelep DN32
Danfoss AMV150 szelepmozgató motor
DN54Hga C-press szénacél cső vezetékpár szigetelve
6 Fűtőköri szivattyú Grundfos MAGNA1 40-120

p Nyomásmérő
t Hőmérő
Tt Tároló vízhőmérséklet érzékelő
FV Előremenő vízhőmérséklet érzékelő

Jelmagyarázat:

elöremenő fütési gerincvezeték
Pipelife C–press szénacél csöböl, szigetelve
visszatérő fütési gerincvezeték
Pipelife C–press szénacél csöböl, szigetelve
elöremenő fütési gerincvezeték
fütési acélvezeték, hegesztett kötésekkel, szigetelve
elöremenő fütési gerincvezeték
fütési acélvezeték, hegesztett kötésekkel, szigetelve
hidegvíz vezeték ötrétegű csöböl préselt kötésekkel
padlóban, falban, illetve szabadon szerelve, szigetelve
melegvíz vezeték ötrétegű csöböl préselt kötésekkel
padlóban, falban, illetve szabadon szerelve, szigetelve
cirkulációs vezeték ötrétegű csöböl préselt kötésekkel

gömbcsap
légtelenítő szelep automata

A MÉRETEK A HELYSZÍNEN PONTOSÍTANDÓAKI
A TERV A FORMA-STYLE Kft. TULADONÁT KÉPEZI!

ÉPÍTTETŐ: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3980. SÁTORALJAÚJHELY, KOSSUTH TÉR 5.	ÉPÍTÉSI HELY: 3980. SÁTORALJAÚJHELY, HATÁR U.	HRSZ.: 647/19
TERVFAJTA: KIVITELI TERV	TERV MEGNEVEZÉSE: Meglévő épület átalakításának kiviteli terve	
FORMA–STYLE KFT. Mérnöki Építö és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Völgy u. 11. Tel.: 06–20/532–1517 E–mail: formastylekft@gmail.com		RAJZSZÁM: Gk – 1
		LÉPTÉK: M=NM
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZÖ: FODOR ZOLTÁN TN: G/05-1344	TERV LAP: KAZÁNHÁZI KAPCSOLÁS ELVI RAJZA	DÁTUM: 2016. december