

Emlékeztető

Készült: a 2018.május 18. napján Sáropatakon az ÉMÁSZ hivatalos helyiségében

Tárgy: Sátoraljaújhely, Kossuth-Árpád utca sarok átépítése

Egyeztetnek:

Kállai József területfelelős, ÉMÁSZ képviselőjében,

Gombár Péter generáltervező, Via-Terra 3.Kft képviselőjében,

Kozaróczy Kornél villamos szakági tervező, Kozaróczy Mérnökiroda képviselőjében.

Gombár Péter ismertette a beruházást: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata megbízásából a Kossuth utca – Árpád utca sarkon út ívkorrekcióra kerül sor. Korábbi útépitési tapasztalat alapján a beavatkozás területén az áramszolgáltatói földkábel fektetése nem elég mély.

Kállai József elmondta, hogy kifestésű elosztó hálózati kábelről van szó, mely a nyilvántartás szerint továbbra is járda alatt marad, de az útszegély közelsége miatt a kábel meglévő nyomvonalon történő süllyesztése és járulékos mechanikai védelme szükséges. Továbbá a földmunkák során felhagyott kábelek felszínre kerülése is várható, ezért a kivitelezőnek szakfelügyeletet és műszeres bemérést kell megrendelnie az áramszolgáltatótól a tévesztés elkerülése érdekében. A felhagyott kábel elbontásáról feltárás után a szakfelügyelet dönt.

Fentieket lejegyezte



Kozaróczy Kornél