



# ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 24. sz.

Levélcím: 3980 Sátoraljaújhely, Pf.: 97.

Telefon: 47/322-455, 521-590, 30/655-3951, 20/589-8441 Telefax: 47/321-143

Hibabejelentés: 47/322-234 E-mail: [zempviz@t-online.hu](mailto:zempviz@t-online.hu)



IRCA 8035/3.



007

625228405/2018.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

E-közmű

Készült: Zempléni Vízmű KFT hivatalos helyiségében 2018. február 16.

egyeztető szerv részéről Géczi Ágnes szennyvíz ágazat  
tervező: Gombár Péter VIA-TERRA 3. Kft

Tárgy: Sátoraljaújhely, Torzsás út - P+R parkoló kialakítás, tervegyeztetése.

A bemutatott helyszínrajz alapján a tervezett beruházás szennyvíz gravitációs, nyomott vezetéket és szennyvízátemelőt érint.

A gravitációs szennyvízelvezető működésének és megközelíthetőségének mindenkor fent kell állnia. A gravitációs vezeték aknáihoz, az átemelőhöz legalább 2db 30t-ás teherautó parkolásához alkalmas a forgalmat nem akadályozó leálló öböl szükséges, karbantartásához és hibaelhárításához szükséges gépjárművek megtudjanak állni.

A szennyvíz vezetékek és bekötő vezeték nyomvonalának 1m-es körzetében csak kézi feltárás végezhető. A szennyvíz gyűjtő, szállító és bekötő vezetéktől a védőtávolságot be kell tartani. A szennyvíz vezeték keresztezésnél védőcső, és jelző anyag alkalmazása szükséges.

A meglévő szennyvízvezeték nyomvonalán minden irányban, 1 m földtakarás szükséges. 1 m-nél kisebb földtakarás esetén a szennyvíz vezeték szigetelése szükséges.

**A kivitelezéshez szakfelügyeletet kell kérni.**

A kivitelezést csak terv szerint lehet elvégezni, amennyiben a kivitelezés során előre nem tervezhető körülmény lép fel úgy újabb tervegyeztetés szükséges.

Az útpályában, leálló sávban, és a parkolóban érintett szennyvízelvezető aknáknak az útterhelésnek, megfelelő fedlap cseréje szükséges. A fedlapot és annak gallér ágyazatát az útterhelésnek megfelelően kell kialakítani, a fedlapnak zárhatónak, rés-, rezgés- ill. szagmentesnek kell lennie.

Meg kell akadályozni a felületi csapadékvíz bejutását a szennyvízelvezető rendszerbe.

A szennyvízelvezető rendszerbe csapadékvíz még ideiglenesen sem vezethető.

A csapadékvíz elvezetést úgy kell kialakítani, hogy a szennyvíz vezetékbe, az átemelőbe még intenzív eső esetén sem tudjon bekerülni a csapadékvíz.

Megvalósulási helyszínrajzot, vagy geodéziai bemérés 1. másolatát kérjük benyújtani.

Ezekkel a feltételekkel szolgáltatói hozzájárulásunkat megadjuk..

Közmű



K. m. f.

tervező