A-A METSZET M=1:100



B-B METSZET M=1:100



Vasbeton függőfolyosó és vasbeton lépcső
alsó sérült betonfelületének javítása 5 rétegben
MAPEI betonjavító anyagokkal

1.- MAPEFER 1K egykomponensű korrózióvédő habarcs betonacélokra 2,5 kg/m2
2.- MAPEGROUT TISSOTROPICO zsugorodáskompenzált, nagy nyomószilárdságú állékony betonjavító 8 mm vastagságban 12,8 kg/m2
3.- MONOFINIS egykomponensű, normál kötésidejű simító habarcs 5 mm vastagságban 7 kg/m2
4.- ELASTOCOLOR PRIMER nagy behatoló képességű oldószeres alapozó 0,1 kg/m2
5.- ELASTOCOLOR PITTURA akrilgyanta alapú elasztikus, vizes diszperziós festék fehér vagy 7032 RAL színben 0,6 kg/m2

Vasbeton függőfolyosó felső sérült betonfelületének
és vízszigetelésének javítása MAPEI anyagokkal
több rétegben

1.- A vasbeton felületek kiegyenlítésére 4-6 cm vastagságban PLANICRETE (Planicrete/víz/Topcem=1/1/3) diszperzióval készített kötőhíd
2.- Kötőhídra készített TOPCEM PRONTÓ ESZTRICH 3-4 cm vastagságban
3.- Vízszigetelő bevonat: AQUAFLEX ROOF PLUS + MAPECOAT TNS URBAN a termékismertetőben megadott rétegrendben felhordva min 2 kg/m2 anyagfelhasználással 8-9 rétegben

2. SZÁMÚ ÉPÜLET

A szerkezetek megbontása után minden esetben a tervező értesítendő.

A MÉRETEK A HELYSZÍNEN PONTOSÍTANDÓAK!
A TERV AZ ÉPFA-TERV Kft. TULADONÁT KÉPEZI!

ÉPÍTTETŐ: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3980 SÁTORALJAÚJHELY, KOSSUTH TÉR 5. sz.	ÉPÍTÉSI HELY: 3980 SÁTORALJAÚJHELY, NEFELEJCS u. 1. sz.	HRSZ.: **109/30**
TERVFAJTA:	TERV MEGNEVEZÉSE: MEGLÉVŐ LAKÓHÁZ KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA	
ÉPFA-TERV KFT.	**ÉPFA-TERV KFT.** **Építési, Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft.** **3994 Pálháza, Petőfi S. u. 1.** **Tel.: 47/570-015, 70/9455-030 E-mail: epfatervpalhaza@gmail.com**	RAJZSZÁM: **E - 3** LÉPTÉK: **M=1:100**
TERVEZŐ: LENGYEL ZSOLT TN: É3-05-0189	TERV LAP: **METSZETEK**	DÁTUM: **2018. július**